

NUEVA PROPUESTA QUE EMITE LA MESA TERRITORIAL DE CONTRATACIÓN UT5 DE LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), RELATIVA A LA VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE OFERTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA “SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA OBRA DE LA MURALLA DE CABRA. 2ª FASE. CABRA (CÓRDOBA)” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

REF.: TSA0070868

Con fecha 29 de julio de 2021, la Mesa Territorial de Contratación de la UT5 de la Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (en lo sucesivo TRAGSA) concluyó los trámites legalmente previstos en el procedimiento abierto simplificado para la celebración de un contrato para “SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA OBRA DE LA MURALLA DE CABRA. 2ª FASE. CABRA (CÓRDOBA)”, Ref.: TSA0070868, decidiendo en su Acta 55.21.31, realizar la correspondiente propuesta al Órgano Territorial de Contratación, una vez examinada la documentación administrativa y la oferta económica presentada por las empresas ofertantes.

OFERTA MEJOR CLASIFICADA:

La oferta presentada por la empresa **GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.** por un importe total de **VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS (29.415,00 €, Base Imponible).**

Con fecha 6 de agosto de 2021, se le notifica a la empresa mejor valorada que ha sido la mejor clasificada, y se le requiere la presentación de la documentación necesaria para poder ser adjudicatarios, con un plazo máximo de 7 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de la notificación. La empresa presenta toda la documentación requerida en plazo.

De manera previa a la adjudicación, mediante las fichas técnicas de los materiales ofertados, se comprueba que estos no cumplen con lo requerido los pliegos y cuadro de unidades, por lo que se desestima su oferta.

La clasificación obtenida en función de los criterios establecidos en el pliego era la siguiente:

<i>Orden</i>	<i>Empresa</i>	<i>Precio (€)</i>	<i>Puntuación Total</i>
1ª	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	29.415,00	100,00
2ª	LUXIFORM IL.LUMINACIÓ S.L.	86.409,00	0,00
3ª	SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A.U.	87.592,35	0,00
4ª	SUMINISTROS ELECTRICOS COTO, S.L. (SUELCO)	87.603,45	0,00
5ª	INSTALACIONES UCUBI, S.L.	93.328,20	0,00

En consecuencia, al no poder ser adjudicataria la empresa inicialmente mejor clasificada, **GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.**, y en atención al cumplimiento por parte de la empresa **LUXIFORM IL.LUMINACIÓ, S.L.** de la totalidad de los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, la Mesa Territorial de Contratación HA RESUELTO:

Primero: Anular la propuesta inicial en la que se nombra como la empresa mejor clasificada, la oferta presentada por GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. y,

Segundo: Elevar al Órgano Territorial de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), la NUEVA propuesta de la mejor oferta clasificada en base a los criterios establecidos dentro del procedimiento abierto simplificado para la celebración de un contrato de “SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA OBRA DE LA MURALLA DE CABRA. 2ª FASE. CABRA (CÓRDOBA)”, Ref.: TSA0070868, la cual se describe a continuación:

OFERTA MEJOR CLASIFICADA:

La oferta presentada por la empresa **LUXIFORM IL.LUMINACIÓ, S.L.** por un importe total de **OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS (86.409,00 €, Base Imponible).**

Y a los efectos oportunos se emite la presente propuesta, en Sevilla, a 26 de agosto de 2021.

MESA DE CONTRATACIÓN UT5:

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

EL VOCAL

Salvador Jiménez Moreno

Inmaculada Márquez Rodríguez

Ismael Rodríguez Pérez

Gerente de Admón. y Control UT5

Coordinadora Contratación UT5

TSUP Contratación UT 5

INFORME SOBRE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA OBRA DE LA MURALLA DE CABRA. 2ª FASE. CABRA (CÓRDOBA).

REF.: TSA0070868

El día 3 de agosto de 2021, el Órgano Territorial de Contratación de la UT5 de la Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), ha concluido los trámites para la clasificación de las ofertas admitidas a licitación en el procedimiento abierto para la celebración de un contrato de SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA OBRA DE LA MURALLA DE CABRA. 2ª FASE. CABRA (CÓRDOBA), REF.: TSA0070868, siendo la primera clasificada la empresa GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. por un importe total de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS (29.415,00 €, Base Imponible).

En el PCAP publicado para el procedimiento de adjudicación del presente contrato, REF.: TSA0070868 se exigía el cumplimiento de premisas técnicas, que son las siguientes:

Declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa, del cumplimiento de las Características Técnicas de todas las unidades de oferta propuestas.

Se acreditará mediante FICHA TÉCNICA de los materiales / productos ofertados, que será aportada a requerimiento de TRAGSA.

(la acreditación de este requisito se solicitará a la proposición seleccionada como mejor oferta, en la fase previa a la adjudicación del contrato).

A continuación, se detallan las características en las que se han encontrado disconformidad con lo solicitado en la oferta.

Ud.	Descripción Solicitada	Producto ofertado por GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Resultado
Ud	Bañador de pared de luz rasante. - LED 24W 2520 lm. - Marco de recubrimiento: acero inoxidable. - Grado de protección IP68. - Índice de reproducción cromática CRI 92. - Mantenimiento del flujo luminoso (datos del fabricante de los LEDs) L90/B10.	Sistema lineal. - LED 40,7W 3522 lm. - Marco de recubrimiento: aluminio. - Grado de protección IP65/IP67 - Índice de reproducción cromática CRI 80. - Mantenimiento del flujo luminoso (datos del fabricante de los LEDs) L80/B20.	NO CUMPLE
Ud	Cuerpo empotrable. - Profundidad de empotramiento 175mm.	Cuerpo empotrable. - Profundidad de empotramiento 76mm.	NO CUMPLE

Ud.	Descripción Solicitada	Producto ofertado por GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	Resultado
Ud	Bañador de suelo - LED 6W 630 lm. - Marco para empotramiento: acero inoxidable. - Índice de reproducción cromática CRI 92. - Mantenimiento del flujo luminoso (datos del fabricante de los LEDs) L90/B10.	Empotrable de pared. - LED 8,7W 731 lm. - Marco de recubrimiento: aluminio. - Índice de reproducción cromática CRI 80. - Mantenimiento del flujo luminoso (datos del fabricante de los LEDs) L80/B20.	NO CUMPLE
Ud	Cuerpo empotrable en hormigón. Metal, galvanizado al fuego. - Profundidad de empotramiento 115mm - Peso 2,85kg	Cuerpo empotrable en hormigón. Metal, galvanizado al fuego. - Profundidad de empotramiento 76mm - Peso 0,97kg	NO CUMPLE

Una vez recibida dicha documentación por parte de la empresa adjudicataria GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U., y revisada la misma se concluye que el material ofertado **NO ES CONFORME** a lo solicitado en esta licitación, ya que no cumplen los productos ofertados con lo requerido en la oferta, por todo ello se solicita que se realice el trámite de solicitud de documentación a la siguiente empresa ofertante.

En Córdoba, a 23 de agosto de 2021

Fdo.: Fco. Javier Herrera Pérez.

Gerente Provincial de Córdoba.