

## PROPUESTA MESA DE CONTRATACIÓN

### 1. DATOS DEL EXPEDIENTE

**OBJETO DEL CONTRATO:** TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LA OBRA DEL CENTRO DE VISITANTES DE CAÑADA BLANCA EN EL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE EN LA ISLA DE TENERIFE.

**REFERENCIA:** TSA0069358

**TIPO DE CONTRATO:** OBRA

**VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:** CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (53.653,63 €), IGIC no incluido

**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** ABIERTO SIMPLIFICADO

**LOTES:** ☐ .NP

**Nº SOBRES:** 2

### 2. OFERTAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS

#### 2.1. Ofertas admitidas a licitación

Se admite a licitación la oferta de la empresa VEOLIA SERVICIOS CANARIAS, S.L, al satisfacer los requisitos establecidos en el pliego.

#### 2.2. Ofertas excluidas

- GESTÉCNICA INTEGRAL 10, S.L., al presentar la proposición económica en el sobre A, por lo que no queda garantizado el secreto de la misma.
- TERCLIMA CANARIAS, S.L. ya que la Unidad de Tratamiento de Aire propuesta no cumple con las prescripciones técnicas establecidas en el pliego. Sus dimensiones son superiores a las establecidas (1650x2060x4570 mm frente a 1650x860x4130mm requerida). También la UTA ofertada tiene un peso superior al máximo de establecido (2062 kg, siendo el máximo establecido de 1283 kg). A su vez, la empresa señala poseer únicamente de un certificado de buena ejecución de trabajos similares a los del objeto del contrato, siendo necesarios al menos dos.
- ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICACIONES, S.L. debido a que los equipos propuestos no satisfacen las especificaciones técnicas requeridas en el pliego:
  - La enfriadora propuesta 30RQS 070 únicamente dispone de dos compresores, así como un solo ventilador y un dolo circuito, no cumpliendo con el fraccionamiento de etapas requerido en el pliego.
  - La UTA propuesta AHU 39 CP L 0 600 no cumple con las prescripciones técnicas establecidas en el pliego. Sus dimensiones son superiores a las establecidas (1470x1802x4130 mm frente a 1650x860x4130mm requerida) y su peso es superior al máximo de establecido (1409 kg, siendo el máximo establecido de 1283 kg).

### 3. APERTURA

**FECHA Y HORA APERTURA DE SOBRE B:** a las 11:00 h del 28 de diciembre de 2020

**LUGAR APERTURA:** TOLEDO – UNIDAD DE CONTRATACIÓN UT4

Una vez realizada la apertura del sobre B se obtienen los siguientes valores para los criterios de adjudicación establecidos en el pliego rector de la licitación:

| Empresa ofertante               | Importe ofertado | Plazo de ejecución de los trabajos |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| VEOLIA SERVICIOS CANARIAS, S.L, | 53.520,31 €      | 59 días naturales                  |

La oferta presentada por la empresa VEOLIA SERVICIOS CANARIAS, S.L, queda excluida de la licitación al proponer un precio unitario que supera al establecido en el pliego. Tal y como se expone en el PCAP *“Los precios unitarios tienen la condición de máximos de licitación. No se admitirán las ofertas que superen los precios unitarios máximos establecidos ni las que superen el presupuesto base de licitación”*.

#### 4. PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Por todo lo expuesto anteriormente, se propone declarar desierta la presente licitación.

Fecha: 29 de diciembre de 2020

Fdo.: María Recio López-Treviño  
Secretaria de la Mesa de Contratación UT4

Fdo.: Laura Molina Zamora  
Técnico de Operaciones UT4

Fdo.: Emilio Gascón Mainar  
Presidente de la Mesa de Contratación UT4

#### 5. APROBACIÓN ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN APRUEBA LA PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.

Fecha: 29 de diciembre de 2020

Fdo.: Pedro M. Fábrega Martínez  
Gerente de TRAGSA UT4

Fdo.: J. Joaquín Méndez de Vigo Hernanz  
Jefe de Unidad Territorial 4