

ACLARACIÓN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE “SUMINISTRO DE MANGUERAS PARA TENDIDOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS FORESTALES DE LA SGISE EN LAS PROVINCIAS DE CASTELLÓN, VALENCIA Y ALICANTE” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

Ref. TSA0067665

En relación al documento PPTC de la licitación TSA0067673 para el suministro de mangueras (Lote 1):

- 1- La norma que deben cumplir las mangueras es la norma **UNE23091/2B** y NO la norma UNE-EN 1947 indicada en el apartado lote 1 del documento PPTC.
- 2- Se omite la columna de “Presión de Servicio (bar)” del cuadro de “Valores y dimensiones admisibles para los distintos diámetros solicitados” ya que los valores limitantes son la presión de prueba y de rotura debiendo ser la presión de servicio 1/3 de la de rotura, por tanto son erróneos los valores reseñados.

Diámetro manguera	Peso máximo (gr/m)	Espesor (mm)	Presión servicio (bar)	Presión prueba (bar)	Presión rotura (bar)
Ø25 mm.	≤260	≤2,4	≥55	≥60	≥85
Ø45 mm.	≤425	≤2,4	≥45	≥40	≥60
Ø70 mm.	≤700	≤2,6	≥30	≥35	≥50

De la misma forma:

Les informamos de una errata en el documento ANEXO I del PCAP (PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES). Debajo del cuadro de unidades a ofertar, se describe:

****Se adjuntará tarifa completa de precios y descuentos a aplicar en formato digital.***

Esto es un error y en ningún caso deberán aportar tarifas ni descuentos a aplicar en formato digital.