

CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE A

1. DATOS DEL EXPEDIENTE

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE FANCOILS PARA LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE OBRA DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE USO ADMINISTRATIVO SITO EN LA PLAZA DE MARQUÉS DE SALAMANCA, 8 EN MADRID

REFERENCIA: TSA000066955

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (117.184,19 €), IVA no incluido

TIPO DE PROCEDIMIENTO: ABIERTO

LOTES:

Nº SOBRES: 2

2. OFERTAS RECIBIDAS

Se han recibido ofertas de las empresas que a continuación se relaciona:

EMPRESA	CIF
AIRLAN, S.A.	A-4823689
APLICACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL, S.L (ALIRECON S.L.)	B-85616514
MJ MÁRQUEZ-JULIÁ DISTRIBUCIONES, S.L.	B-14789598
COMERCIAL HISPANOFIL, S.A.U.	A-48116404
MAGAR, S.L.	B-80299191

3. REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN EL SOBRE A

Las empresas ofertantes han de acreditar su solvencia en los siguientes términos:

Solvencia económica

- Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS (175.000,00 €).

Solvencia técnica

- Relación de suministros de tipología similar a los descritos en el presente pliego y el PPTP por un importe acumulado de al menos TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00 €) durante los tres últimos años. Dicha declaración deberá incluir relación de suministros realizados, alcance, año de la ejecución, cliente e importe de los mismos
- En la oferta deberán incluirse la descripción y fotografías o bien aportar las fichas técnicas de los materiales ofertados.

4. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL SOBRE A

El estudio técnico de las ofertas recibidas suscrito por los técnicos responsables de la actuación se adjunta al presente documento.

5. OFERTAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS

5.1. Ofertas admitidas a licitación

Se admite a licitación la oferta presentada por la empresa ofertante que a continuación se refieren al satisfacer los requisitos establecidos en el Pliego rector de la licitación:

- ✓ APLICACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL, S.L (APLIRECON S.L.)

5.2. Ofertas excluidas

Quedan excluidas de la licitación las ofertas de las empresas siguientes al no satisfacer el material los requerimientos técnicos del pliego:

- ✓ AIRLAN, S.A. los materiales propuestos tienen unos valores frigoríficos y caloríficos muy bajos con respecto a los prescritos, con reducciones de potencia calorífica de más del 56%.
- ✓ COMERCIAL HISPANOFIL, S.A.U. el material ofertado no satisface los requerimientos del pliego, siendo la potencia calorífica en muchos casos inferior al 65%
- ✓ MAGAR, S.L. Propone modelos preparados con una instalación diferente a la descrita en el pliego, muchos modelos son para funcionamiento a dos tubos, mientras que en el pliego se exige que cuenten con cuatro tubos.

- ✓ MJ MÁRQUEZ-JULIÁ DISTRIBUCIONES, S.L. El material ofertado no se ajusta a lo solicitado. LAS potencias caloríficas de algunos modelos tienen un valor inferior al exigido con un 52% de diferencia, además, algunos modelos tienen medidas superiores a las solicitadas en el pliego, por lo que no se ajustan a las dimensiones disponibles.

6. PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Concluido el análisis de las ofertas se confirma la admisión de la empresa licitadora arriba relacionada y se procede a convocar la apertura del sobre B para el día 08 de abril de 2019 a las 13:00 horas.

Fecha: 04 de abril de 2019

Fdo.: Inés Rodríguez Villalba
Secretaria de la mesa de
contratación UT4

Fdo.: Maximiliano García de Elordi
Gerente de zona de Toledo

Fdo.: Emilio Gascón Mainar
Presidente de la Mesa de
Contratación