

SUMINISTRO MATERIALES DE CLIMATIZACIÓN EN LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)

TSA 67649																												
			PRECIO DE LICITACIÓN		ATIL COBRA, S.A.		TRENASA, S.A.		GREEN COLD ESPAÑA, S.A.U.		FULTON, S.A.		CLIMA SISTEMAS E INSTALACIONES, S.L.		INSTALACIONES NEGRATÍN, S.L.U.		INSTAPOZO, S.L.		AQUATUBO, S.L.		ARASAF CLIMATIZACIÓN, S.L.		EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U..		YOMEE ENERGY SERVICES, S.L		CLIMATEGA, S.L.U.	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
1,00	Ud	Suministro a pie de obra de enfriadora de bajo nivel sonoro y una capacidad neta de 318.86 kW con una eficiencia de 3.15 EER (kW/kW), según características definidas en el PPTP (EN-01)	53.719,15	53.719,15			51.339,39	51.339,39	49.595,10	49.595,10	49.320,46	49.320,46	57.604,16	57.604,16	40.456,14	40.456,14	53.700,00	53.700,00	47.359,40	47.359,40	48.967,00	48.967,00	52.644,77	52.644,77	44.151,77	44.151,77	44.361,02	44.361,02
1,00	Ud	Suministro a pie de obra de climatizador de aire primario, con un caudal de impulsión de 9300 ms/h y de retorno de 8500 m3/h, para mantener el edificio en sobrepresión, según características definidas en el PPTP (CL-01)	29.093,88	29.093,88			27.805,02	27.805,02	19.543,85	19.543,85	13.787,42	13.787,42	16.363,49	16.363,49	17.526,76	17.526,76	29.000,00	29.000,00	12.336,50	12.336,50	21.070,75	21.070,75	28.512,00	28.512,00	13.011,51	13.011,51	14.333,60	14.333,60
1,00	Ud	Suministro a pie de obra de climatizador de aire primario, con un caudal de impulsión/retorno de 8500 ms/h, según características definidas en el PPTP (CL-02)	16.065,65	16.065,65			15.353,94	15.353,94	16.065,00	16.065,00	13.965,50	13.965,50	16.077,95	16.077,95	18.850,25	18.850,25	16.000,00	16.000,00	13.459,60	13.459,60	15.965,40	15.965,40	15.744,34	15.744,34	13.179,57	13.179,57	14.806,25	14.806,25
1,00	Ud	Suministro a pie de obra de climatizador con recirculación, para un caudal de aire exterior de 5.000 m3/h y con un caudal de impulsión de 10.000 m3/h, según características definidas en el PPTP (CL-03)	18.590,47	18.590,47			17.766,91	17.766,91	18.590,00	18.590,00	16.055,64	16.055,64	16.516,23	16.516,23	20.701,99	20.701,99	18.500,00	18.500,00	15.081,00	15.081,00	18.520,50	18.520,50	18.218,66	18.218,66	15.152,08	15.152,08	14.805,10	14.805,10
2,00	Ud	Suministro a pie de obra de fancoil de techo, sistema de cuatro tubos potencia frigorífica nominal de 3,6 kW, según características definidas en el PPTP (FC-01)	501,43	1.002,86			479,22	958,44	501,43	1.002,86	715,59	1.431,18	485,94	971,88	597,79	1.195,58	500,00	1.000,00	575,30	1.150,60	471,90	943,80	491,40	982,80	531,50	1.063,00	489,00	978,00
6,00	Ud	Suministro a pie de obra de fancoil de techo, sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica nominal de 9,55 kW, según características definidas en el PPTP (CL-04)	821,42	4.928,52			785,03	4.710,18	821,00	4.926,00	1.021,98	6.131,88	697,28	4.183,68	864,80	5.188,80	820,00	4.920,00	1.321,28	7.927,68	636,80	3.820,80	804,99	4.829,94	997,84	5.987,04	894,00	5.364,00
19,00	Ud	Suministro a pie de obra de fancoil de cassette, sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica nominal de 5,51 kW, según características definidas en el PPTP (FC-04)	1.080,39	20.527,41			1.032,53	19.618,07	1.055,81	20.060,39	1.085,21	20.618,99	862,85	16.394,15	932,68	17.720,92	1.080,00	20.520,00	705,38	13.402,22	880,75	16.734,25	1.058,78	20.116,82	967,23	18.377,37	938,84	17.837,96
66,00	Ud	Suministro a pie de obra de fancoil de cassette, sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica nominal de 2,5 kW , según características definidas en el PPTP (FC-02)	869,17	57.365,22			830,67	54.824,22	677,25	44.698,50	727,55	48.018,30	576,51	38.049,66	655,65	43.272,90	860,00	56.760,00	597,68	39.446,88	678,21	44.761,86	851,79	56.218,14	646,55	42.672,30	631,91	41.706,06
6,00	Ud	Suministro a pie de obra de fancoil de cassette, sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica nominal de 3,5 kW, según características definidas en el PPTP (FC-03)	913,68	5.482,08			873,20	5.239,20	727,31	4.363,86	774,86	4.649,16	610,60	3.663,60	682,36	4.094,16	910,00	5.460,00	705,30	4.231,80	713,00	4.278,00	895,41	5.372,46	722,11	4.332,66	666,64	3.999,84
3,00	Ud	Suministro a pie de obra de cortina de aire semi-industrial con un caudal de 1.900 m3/h y Potencia calor de 3.870 Kcal/h, según características definidas en el PPTP	1.196,06	3.588,18			1.143,07	3.429,21	1.196,05	3.588,15	1.699,50	5.098,50	1.579,26	4.737,78	1.155,89	3.467,67	1.190,00	3.570,00	207,33	621,99	1.196,06	3.588,18	1.172,14	3.516,42	956,89	2.870,67	1.581,05	4.743,15
10,00	Ud	Suministro a pie de obra de radiador de tubos ultraplanos de acero, según características definidas en el PPTP	532,35	5.323,50			508,77	5.087,70	470,39	4.703,90	294,94	2.949,40	304,29	3.042,90	262,96	2.629,60	530,00	5.300,00	500,00	5.000,00	319,00	3.190,00	521,70	5.217,00	889,31	8.893,10	193,89	1.938,90
2,00	Ud	Suministro a pie de obra de ventilador centrífugo para un caudal de 4.500 m3/h y presión estática 550 Pa, según características definidas en el PPTP (EX-01)	796,50	1.593,00			761,22	1.522,44	796,50	1.593,00	700,60	1.401,20	868,81	1.737,62	1.144,33	2.288,66	795,00	1.590,00	700,00	1.400,00	710,00	1.420,00	780,57	1.561,14	1.446,81	2.893,62	802,87	1.605,74
1,00	Ud	Suministro a pie de obra de ventilador centrífugo para un caudal de 2.575 m3/h y presión estática 227 Pa, según características definidas en el PPTP (EX-02)	779,22	779,22			744,70	744,70	751,14	751,14	796,86	796,86	791,34	791,34	1.109,65	1.109,65	775,00	775,00	700,00	700,00	700,00	700,00	765,64	765,64	1.295,98	1.295,98	948,91	948,91
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)				218.059,14				208.399,42		189.481,75		184.224,49		180.134,44		178.503,08		217.095,00		162.117,67		183.960,54		213.700,13		173.880,67		167.428,53
VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN																												
Precia: 70 puntos								41,45		53,12		56,36		58,89		59,89		36,09		70,00		56,53		38,18		62,74		66,72
Mejora de plazo fabricación: 30 Puntos			90,00				30	30,00		30,00		15,00		21,43		30,00		21,43		18,00		15,00		30,00		13,85		16,07
TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN								71,45		83,12		71,36		80,32		89,89		57,52		88,00		71,53		68,18		76,59		82,80

PRESENTA
PROPOSICIÓN
ECONÓMICA EN EL
SOBRE A

Propone varios plazos según el
material: 42 d enfriadora y
climatizadores, 21 fancoils, 35
cortinas de aire y 28 radiadores y
ventiladores

Propone varios
plazo: 56 dias
enfriadora y 28
climatizadores