

**INFORME TÉCNICO DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNIONES MECÁNICAS FLEXIBLES PARA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN TUBERÍA PRFV INTERCAMPAÑAS 2019-2021 EN LA OBRA 0346323 “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. SAN PEDRO, ZONA BAJA, SANTALECINA (HUESCA)” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. Ref: TSA0067109**

**Nº DE ACTUACIÓN: 0346323**

## **1.- OBJETO**

El objeto de este informe es realizar el análisis técnico de las ofertas recibidas para la contratación del SUMINISTRO DE UNIONES MECÁNICAS FLEXIBLES PARA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN TUBERÍA PRFV INTERCAMPAÑAS 2019-2021 EN LA OBRA 0346323 “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. SAN PEDRO, ZONA BAJA, SANTALECINA (HUESCA)” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, correspondientes al expediente TSA0067109.

## **2.- OFERTANTES**

Las ofertas recibidas han sido:

| Descripción                                            | CIF/NIF   |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| ARAGONESA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L. | B99421240 |
| WATERING, S.L.                                         | B22372114 |
| HIDROFITTINGS, SL                                      | B29828043 |

## **3.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS**

Tal y como se describe en el pliego de prescripciones técnicas, las actuaciones consistirán en:

- El suministro de uniones mecánicas flexibles para reparación y reposición de tubería PRFV.

El plazo de vigencia del contrato será de 18 MESES.

El licitador deberá presentar la siguiente documentación que acredite su capacidad de obrar y resto de requisitos:

- **Capacidad de Obrar:**

Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para licitar debidamente cumplimentada (Anexo II).

- **Solvencia Económica y Financiera**

Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio o volumen anual de negocio en actividades similares a las de la presente licitación referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 84.000,00€. Se entenderá por similar los suministros relativos al mismo CPV: 44163000-0 Tuberías y accesorios.

- **Solvencia técnica**

1. **Relación de suministros similares** relativos al mismo CPV: 44163000-0 Tuberías y accesorios ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 40 % del valor estimado en el contrato en el que se indique la **fecha de suministro, el importe y el destinatario**.
2. **Documentación técnica que justifique el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el PPT (ficha técnica, certificados de producto).**
3. **Declaración responsable** suscrita por el representante legal de la empresa en la que se comprometa a suministrar el material en Santalecina (Huesca) **conforme a los plazos parciales** que se detallan en el apartado 13 de esta licitación:
  - Para las uniones mecánicas flexibles de 2 cierres el plazo parcial, máximo de entrega, será de **24 h** tras confirmación de pedido por parte de TRAGSA. El pedido parcial será de 2 ud unión mecánica flexible de 2 cierres, 200 mm anchura de banda, en PN-10 o PN-16, para cada uno de los diámetros solicitados en este pliego (616 mm, 718 mm, 821 mm, 924 mm, 1026 mm, 1230 mm, y 1434

mm. )

- Para las uniones mecánicas flexibles de 1 cierre, el plazo parcial, máximo de entrega, será de **10 días naturales**, tras confirmación de pedido por parte de TRAGSA. El pedido parcial mínimo será de 2 ud.

Revisada la documentación recibida de cada empresa, se hacen las siguientes observaciones:

### **WATERING**

Presenta toda la documentación solicitada respecto a “Capacidad de obrar”, Solvencia económica y financiera”, y “Solvencia técnica”.

Respecto a solvencia técnica cumple con el PPT de este Pliego.

**Oferta admitida**

### **HIDROFITTINGS**

Presenta toda la documentación solicitada respecto a “Capacidad de obrar”, Solvencia económica y financiera”, y “Solvencia técnica”.

Respecto a solvencia técnica cumple con el PPT de este Pliego.

**Oferta admitida**

### **ARAGONESA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**

Presenta toda la documentación solicitada respecto a “Capacidad de obrar”, Solvencia económica y financiera”, y “Solvencia técnica”.

Respecto a solvencia técnica, en las fichas técnicas aportadas, las uniones mecánicas de 1 cierre son de 135 mm de anchura (en nuestro TSA se solicitan de 200 mm. Anchura). Por lo tanto no cumple con PPT.

**Oferta no admitida**

#### **4.- RESUMEN**

Las ofertas de las empresas WATERING, HIDROFITTINGS, SL y ARAGONESA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS HIDRAULICOS, S.L. son **ADMITIDAS**, ya que cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego. La oferta de la empresa ARAGONESA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L. **NO ES ADMITIDA**, ya que no cumple con los requisitos exigidos en el pliego.

En Huesca, a 10 de abril de 2019

EL COORDINADOR DE OBRAS

EL GERENTE DE ZONA HUESCA

Fdo.: Ramón Serrat Ayneto

Fdo.: Enrique Lardies Gracia