

INFORME TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE VALVULAS DE MARIPOSA MOTORIZADAS DE LA OBRA: “PROYECTO MODIFICACIÓN DE LA CONDUCCION DEL TRAMO VII DEL POSTRAVASE JÚCAR-VINALOPÓ Y OBRAS ANEXAS EN LOS TT.MM. DE HONDÓN DE LAS NIEVES Y HONDÓN DE LOS FRAILES (ALICANTE) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. N° ACTUACIÓN 0747144
REF.: TSA0067694

1.- OBJETO

El objeto de este informe es realizar el análisis técnico de las ofertas recibidas para la contratación del SUMINISTRO DE VALVULAS DE MARIPOSA MOTORIZADAS DE LA OBRA: “PROYECTO MODIFICACIÓN DE LA CONDUCCION DEL TRAMO VII DEL POSTRAVASE JÚCAR-VINALOPÓ Y OBRAS ANEXAS EN LOS TT.MM. DE HONDÓN DE LAS NIEVES Y HONDÓN DE LOS FRAILES (ALICANTE), correspondiente al expediente TSA0067694

2.- OFERTANTES

Las ofertas recibidas han sido:

Descripción	CIF/NIF
SAINT GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A.	A28143014
STOP – FLUID, S.L.	B41545609
IBERAGUA LEVANTE, S.A.	A96345798
BIDEWEG, S.L.	B95538757

3.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS

El licitador deberá presentar la siguiente documentación técnica:

- **Solvencia técnica**
 1. **Relación de suministros similares relativos al mismo Código CPV: 42131280** Válvulas de mariposa ejecutados **en los últimos tres años** cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución no sea menos del 50% del valor estimado en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario.
 2. **Ficha técnica del producto.**

EMPRESA	Solvencia técnica	Ficha técnica del producto
		Relación de suministros similares relativos al mismo Código CPV: 42131280 Válvulas de mariposa ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución no sea menos del 50% del valor estimado en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario.
SAINT GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A.	CORRECTO	No cumple
STOP - FLUID, S.L.	CORRECTO	CORRECTO
IBERAGUA LEVANTE, S.A.	No firmado anexo II, sin rellenar puntos III y IV	No cumple
BIDEWEG, S.L.	CORRECTO	No cumple

Una vez estudiada toda la documentación recibida, se constata que las empresas, SAINT GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A., IBERAGUA LEVANTE, S.A. y BIDEWEG, S.L. no cumplen técnicamente con el material solicitado, puesto que se solicita **Revestimiento del cuerpo y de la mariposa con esmalte vitrocerámico según DN 3475**, dichas empresas ofertan el material con otro tipo de revestimiento, **la única empresa que cumple con dichas prescripciones técnicas es STOP-FLUID,S.L.**

4.- RESUMEN

Tras el estudio de la documentación técnica presentada en el **SOBRE A** por las empresas ofertantes para el concurso del SUMINISTRO DE VALVULAS DE MARIPOSA MOTORIZADAS DE LA OBRA: "PROYECTO MODIFICACIÓN DE LA CONDUCCION DEL TRAMO VII DEL POSTRAVASE JÚCAR-VINALOPÓ Y OBRAS ANEXAS EN LOS TT.MM. DE HONDÓN DE LAS NIEVES Y HONDÓN DE LOS FRAILES (ALICANTE), la documentación presentada por la empresa **STOP - FLUID, S.L.** es correcta y cumple técnicamente con los requisitos exigidos en el pliego.

En Alicante, a 29 de agosto de 2019

Jefe de obra
 Andres Serrano Jover

Gerente de Zona Alicante
 Alejandro Cerdán Cartagena