

**INFORME TÉCNICO DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE VALVULAS DE MARIPOSA PARA LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE LAS OBRAS DE RECONVERSIÓN DE RIEGO TRADICIONAL A RIEGO LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CANAL JUCAR-TURIA, SECTOR 1 “LOS TOLLOS” TOUS (VALENCIA)”.**

(Ref.: TSA0068933)

**Nº DE ACTUACIÓN: 0730014**

### **1.- OBJETO**

El objeto de este informe es realizar el análisis técnico de las ofertas recibidas para la contratación de “Suministro de válvulas de mariposa puestos en obra para la sustitución de válvulas en la comunidad de Regantes de Los Tollos (Tous)” expediente TSA0068933.

### **2.- OFERTANTES**

Las ofertas recibidas han sido:

AQUATUBO, S.L.	B-41868845
AVK VÁLVULAS, S.A.	A-43376847
BELGICAST INTERNACIONAL, S.L.U.	B-48750806
CROUS EXPERT, S.L.	B-67152173
RIEGOS INERIA REGADER, S.A.	A-63271498
SAINT GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A.	A-28143014
STOP – FLUID, S.L.	B-41545609

### **3.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS**

La documentación técnica requerida en el SOBRE A del expediente respecto a la solvencia técnica ha sido la siguiente:

- 1. Solvencia Técnica: Relación de suministros similares relativos al mismo Código CPV: 42131280 Válvulas de mariposa ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución no sea menos del 50% del valor estimado en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario.
- 2. Declaración Responsable del Representante legal de la empresa que indique que el producto ofertado cumple todas con las prescripciones técnicas exigidas en el Pliego.

- 3. Declaración Responsable del Representante legal de la empresa en la que asegura un recubrimiento mínimo en las válvulas de 300 micras
- 4. Declaración Responsable del cumplimiento de la normativa UNE-EN 1074

Detallamos en el siguiente cuadro, resumen de la documentación aportada por cada una de las empresas ofertantes:

		1	2	3	4
AQUATUBO, S.L.	B-41868845	SI	SI	SI	SI
AVK VÁLVULAS, S.A.	A-43376847	SI	SI	SI	SI
BELGICAST INTERNACIONAL, S.L.U.	B-48750806	SI	SI	SI	SI
CROUS EXPERT, S.L.	B-67152173	SI	SI	SI	SI
RIEGOS INERIA REGADER, S.A.	A-63271498	SI	SI	SI	SI
SAINT GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A.	A-28143014	SI	SI	SI	SI
STOP – FLUID, S.L.	B-41545609	SI	SI	SI	SI

#### **4.- RESUMEN**

Tras el estudio de la documentación técnica presentada en el **SOBRE A** por las empresas ofertantes para el concurso del SUMINISTRO DE VALVULAS DE MARIPOSA PARA LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DE LAS OBRAS DE RECONVERSIÓN DE RIEGO TRADICIONAL A RIEGO LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CANAL JUCAR-TURIA, SECTOR 1 “LOS TOLLOS” TOUS (VALENCIA)”, las empresas AQUATUBO, S.L., AVK VÁLVULAS, S.A., BELGICAST INTERNACIONAL, S.L.U., CROUS EXPERT, S.L., RIEGOS INERIA REGADER, S.A., SAINT GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A. y STOP – FLUID, S.L. cumplen técnicamente con los requisitos exigidos en el pliego.

En Valencia, 4 de Mayo de 2020

Técnico de Obras

Gerente de Zona Valencia

Jose V. Argente Castillejo

Juan Miguel Alepuz Espadas