Empresa de Transformación Agraria, S.A. C.I.F.: A-28-476208. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 3.547 del Libro de Sociedades, folio 62, sección 8ª, hoja nº M-59.813, inscripción 171.

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

N.I.F.: A-28/476208#

INFORME DE ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN EL SOBRE "A".

OBJETO DEL CONTRATO Y EXPEDIENTE:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS RANURADOS PARA LOS HIDRANTES PARA LA OBRA: GESTIÓN DE RIEGOS CCRR PAYUELOS 2018 Nº 88024

P.O.: 18/08-032

TSA0065637

PROVEEDORES:

Los proveedores que han presentado oferta para la presente licitación son los indicados a continuación:

- CATASA
- CFC
- CUÑADO, S.A.
- LLABERÍA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A INCLUIR EN EL SOBRE "A" SOLICITADA EN EL PLIEGO:

En el pliego de prescripciones técnicas de la presente licitación se solicita como documentación a incluir en el sobre A la relacionada a continuación:

1. Ficha técnica de cada tipo de acoplamiento, adaptador y válvulas incluyendo materiales, revestidos, normas de fabricación, dimensiones de los elementos y del ranurado y pesos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones del apartado 2.1 del presente pliego.
2. Curvas de pérdidas de carga para cada diámetro y tipo de válvula solicitada en el cuadro de unidades adjunto.
3. Manual de instalación, mantenimiento y seguridad de las válvulas ofertadas.
4. Documento justificativo de la garantía ofertada para la totalidad de los elementos objeto de la presente oferta.

Empresa de Transformación Agraria, S.A. C.I.F.: A-28-476208. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 3.547 del Libro de Sociedades, folio 62, sección 8ª, hoja nº M-59.813, inscripción 171.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RECIBIDA:

Una vez analizada la documentación técnica enviada por cada licitador, se detecta que:

- La documentación aportada por la empresa CATASA no cumple con las especificaciones solicitadas en el pliego de prescripciones por los motivos indicados a continuación:

* Presión de trabajo de los acoplamientos rígidos: 300PSI. La presión de trabajo solicitada es 4.825kPa.

* Presión de trabajo de los acoplamientos flexibles: 300PSI. La presión de trabajo solicitada es 3.100kPa.

* Material del cuerpo de la válvula: EN-GJS-450-10. El material del cuerpo solicitado es GGG-50.

* Material del disco de la válvula: EN-GJS-450-10 recubierto de EPDM. El material del disco solicitado es GGG-50 sin recubrir.

Por los motivos descritos anteriormente no se les tendrá en cuenta en ninguna de las valoraciones.

- La documentación aportada por la empresa CFC es incompleta. No aporta las siguientes especificaciones:

* Acoplamientos rígidos: no aporta documentación.

* Adaptadores a brida: no aporta documentación.

* Revestido de acoplamientos y adaptadores: No especifica el revestido ofertado (rojo o galvanizado en caliente ASTM A153). Galvanizado incompleto, no indica el espesor.

* Válvulas: cuerpo fundido en una única pieza, forma de la trasmisión, presión de garantía de sujeción segura del asiento elástico, par mínimo a ejercer sobre el volante para activar el cierre, empaquetadura del eje, casquillos, anillo de retención del eje, tornillería de los reductores, volante, reductor y revestido interior y exterior del cuerpo. Además no indica claramente la válvula ofertada no siendo coincidentes las especificaciones indicadas en toda la documentación.

* Curvas de pérdida de carga.

* Manual de instalación, mantenimiento y seguridad.

* Garantía ofertada.

Por este motivo se les solicita vía correo electrónico el 15-06-2018 la subsanación correspondiente. Dentro del plazo acordado no se recibe ningún tipo de documentación al respecto, por este motivo no se les tendrá en cuenta en ninguna de las valoraciones.

Empresa de Transformación Agraria, S.A. C.I.F.: A-28-476208. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 3.547 del Libro de Sociedades, folio 62, sección 8ª, hoja nº M-59.813, inscripción 171.

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

N.I.F.: A-28/476208#

- La documentación aportada por la empresa CUÑADO, S.A. es completa y cumple con las especificaciones solicitadas en el pliego de prescripciones.

- La documentación aportada por la empresa LLABERÍA no cumple con las especificaciones solicitadas en el pliego de prescripciones por los motivos indicados a continuación:

* Presión de trabajo de los acoplamientos rígidos: tipo 1, 3.100 kPa, tipo 2, 2.070 kPa. La presión de trabajo solicitada es 4.825kPa.

* Dimensiones de los adaptadores a brida: el valor “Y” es 180 mm. El valor “Y” solicitado es 191 mm.

* Peso de las válvulas:

- Ø80 7,7 kg, el peso máximo solicitado es 3,9 kg.
- Ø100 9,1 kg, el peso máximo solicitado es 5,4 kg.
- Ø150 15,1 kg, el peso máximo solicitado es 10,9 kg.

* Material del cuerpo de la válvula: EN-GJS-450-10. El material del cuerpo solicitado es GGG-50.

* Material del disco de la válvula: EN-GJS-450-10 recubierto de EPDM. El material del disco solicitado es GGG-50 sin recubrir.

* Empaquetadura del eje: 4 juntas de NBR. La empaquetadura del eje solicitada es 4 juntas de EPDM.

Por los motivos descritos anteriormente no se les tendrá en cuenta en ninguna de las valoraciones.

En León, 2 de julio de 2018

Tragsa
GrupoTragsa
Empresa de Transformación Agraria, S.A.,S.M.E.,M.P.
Cruz Roja nº 26 A 24008 LEON

Fdo.: Coordinador Obras
Ángel Rubio Melón

Fdo.: Gerente de Zona
Enrique Guerrero Simarro