

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

N.I.F.: A-28/476208

INFORME DE ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN EL SOBRE "A".

OBJETO DEL CONTRATO Y EXPEDIENTE:

Suministro de contadores para la obra: "Gestión de riegos CCRR Payuelos 2018 N° 88024"

P.O.: 18/08-034

TSA0065640

PROVEEDORES:

Los proveedores que han presentado oferta para la presente licitación son los indicados a continuación:

- RIEGOS IBÉRICA REGABER, S.A.

- HIDRAÚLICA ROMYSPAN, S.L.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A INCLUIR EN EL SOBRE "A" SOLICITADA EN EL PLIEGO:

En el pliego de prescripciones técnicas de la presente licitación se solicita como documentación a incluir en el sobre A la relacionada a continuación:

1. *Ficha técnica de cada tipo de contador solicitado en el cuadro de unidades adjunto, incluyendo materiales, revestidos, normas de fabricación, dimensiones y pesos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones del apartado 2.1 del presente pliego.*
2. *Especificaciones dimensionales de cada tipo de contador solicitado en el cuadro de unidades adjunto.*
3. *Planos dimensionales de cada uno de los tipos de contadores solicitados en el cuadro de unidades adjunto.*
4. *Caudal de transición, caudal nominal y caudal mínimo calculados conforme la Orden ITC/279/2008, de 31 de enero, de cada uno de los tipos de contadores solicitados en el cuadro de unidades adjunto o documentación justificativa de que actualmente los contadores ofertados se encuentran en trámite de obtención de la homologación correspondiente conforme la norma ITC/279/2008.*
5. *Curvas de pérdidas de carga (kv) para cada uno de los tipos de contadores solicitados en el cuadro de unidades adjunto.*
6. *Localización del banco de ensayos donde se realizarán las verificaciones iniciales del 100% de los contadores objeto de la presente oferta, así como la distancia desde dicho banco de ensayos a la ciudad de León.*
7. *Manual de instalación, mantenimiento y funcionamiento. Así como funcionamiento en caso de invertirse la dirección del movimiento del agua.*

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

N.I.F.: A-28/476208

8. *Documento que justifique la garantía ofertada.*

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RECIBIDA:

Una vez analizada la documentación técnica enviada por cada licitador, se detecta que:

- La documentación aportada por la empresa RIEGOS IBÉRICA REGABER, S.A. es completa y cumple con las especificaciones indicadas en el pliego de prescripciones.

- La documentación aportada por la empresa HIDRAÚLICA ROMYSPAN, S.L. es incompleta y no cumple con las especificaciones indicadas en el pliego de prescripciones por los motivos indicados a continuación.

* La tornillería solicitada en el pliego es acero inoxidable AISI 304, sin embargo la tornillería de los contadores ofertados es AISI 302.

* El color solicitado en el pliego es azul RAL 5010, sin embargo el color de los contadores ofertados es azul RAL 5005.

* El documento1 aportado por el ofertante es incompleto no especifica el tipo de transmisión, las características y consumos del relé, el cable de conexión, los colores del indicador de volumen, el ancho de los contadores ni la forma de la junta.

* El documento 3 no se corresponde con el modelo ofertado ya que son embreadados.

No se considera necesario solicitar las subsanaciones correspondientes debido a los incumplimientos del pliego descritos anteriormente.

En León, 25 de mayo de 2018.

Fdo.: Coordinador Obras

Ángel Rubio Melón



Vº Bº

Gerente de Zona

Fdo: Enrique Guerrero Simarro