

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

N.I.F.: A-28/476208

INFORME DE ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN EL SOBRE "A".

OBJETO DEL CONTRATO Y EXPEDIENTE:

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA PARA LA OBRA "TOMA, CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y BALSAS DE LA ZONA REGABLE DEL RÍO VALDAVIA (PALENCIA) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

REF.: TSA0065584.

PROVEEDORES:

HORMIGONES GARRIDO, S.L.U.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A INCLUIR EN EL SOBRE "A" SOLICITADA EN EL PLIEGO:

1. Distintivo de calidad del hormigón, oficialmente reconocido por la EHE-08 (DOR), para cada uno de los tipos de hormigón objeto de la presente oferta:
 - En caso de poseerlo, copia del distintivo de calidad del hormigón, oficialmente reconocido por la EHE-08 (DOR), para cada uno de los tipos de hormigón objeto de la presente oferta.
 - Para los tipos de hormigón objeto de la presente oferta que no posean distintivo de calidad del hormigón, oficialmente reconocido por la EHE-08 (DOR):
 - Marcado CE del cemento conforme la norma UNE-EN 197-1:2011: Logotipo CE, Declaración de prestaciones y Certificado de constancia de prestaciones.

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

N.I.F.: A-28/476208

- Marcado CE de los áridos a emplear conforme la norma UNE-EN 12620:2003+A1:2009: Logotipo CE, Declaración de prestaciones y Certificado de conformidad del control de producción en fábrica.
 - En caso de emplear aditivos, Marcado CE de los aditivos a emplear conforme la norma UNE-EN 934-2:2010+A1:2012: Logotipo CE, Declaración de prestaciones y Certificado de conformidad del control de producción en fábrica.
 - Declaración suscrita por el responsable legal de la empresa de la procedencia del agua utilizada de red, o resultados de ensayo de laboratorio acreditado, con menos de 12 meses de antigüedad, indicando conformidad con EHE-08.
 - Documentación que acredite que realiza, como mínimo cada dos años, una calibración de las básculas y dosificadores de sus plantas de hormigón, como mínimo de áridos, cemento, agua y aditivos (en caso de usarse). La calibración debe estar realizada por empresa externa acreditada o con declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa.
2. Albarán tipo, que debe incluir la información indicada en el presente pliego.
 3. Certificado de dosificación del hormigón conforme a la EHE-08, para los tipos de hormigón especificados en el cuadro de unidades indicado en el pliego, con declaración expresa de la relación agua/cemento máxima del hormigón.
 4. Distancia de la planta y/o plantas de hormigón, a la obra de referencia del presente pliego, tomando como localidad de referencia Villaeles de Valdavia.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RECIBIDA:

Pág. 2 de 5



Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

N.I.F.: A-28/476208

Una vez analizada la documentación técnica enviada por cada licitador, se detecta que:

- La documentación inicial no estaba completa.
- Se pidieron subsanaciones de toda la documentación solicitada en el Sobre A.
- El licitador contestó a las subsanaciones, pero no lo hizo a todos los documentos solicitados.

Cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnica:

- *Marcado CE del cemento conforme la norma UNE-EN 197-1:2011: Logotipo CE, Declaración de prestaciones y Certificado de constancia de prestaciones. CUMPLE. Aporta un Certificado de Evaluación Estadística de la Producción según la UNE-EN 197-1:2011 caducado, válido hasta el 01/01/2018.*
- *Marcado CE de los áridos a emplear conforme la norma UNE-EN 12620:2003+A1:2009: Logotipo CE, Declaración de prestaciones y Certificado de conformidad del control de producción en fábrica. CUMPLE.*
- *En caso de emplear aditivos, Marcado CE de los aditivos a emplear conforme la norma UNE-EN 934-2:2010+A1:2012: Logotipo CE, Declaración de prestaciones y Certificado de conformidad del control de producción en fábrica. NO CUMPLE. Aportan declaración de prestaciones según norma EN 934-2:2009+A1:2012. No aporta Certificado de conformidad del control de producción en fábrica.*
- *Declaración suscrita por el responsable legal de la empresa de la procedencia del agua utilizada de red, o resultados de ensayo de laboratorio acreditado, con menos de 12*

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.

N.I.F.: A-28/476208

meses de antigüedad, indicando conformidad con EHE-08. NO CUMPLE. Agua subterránea sin análisis.

- Documentación que acredite que realiza, como mínimo cada dos años, una calibración de las básculas y dosificadores de sus plantas de hormigón, como mínimo de áridos, cemento, agua y aditivos (en caso de usarse). La calibración debe estar realizada por empresa externa acreditada o con declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa. CUMPLE.
- Albarán tipo, que debe incluir la información indicada en el presente pliego. NO CUMPLE. No lo han presentado.
- Certificado de dosificación del hormigón conforme a la EHE-08, para los tipos de hormigón especificados en el cuadro de unidades indicado en el pliego, con declaración expresa de la relación agua/cemento máxima del hormigón. CUMPLE
- Distancia de la planta y/o plantas de hormigón, a la obra de referencia del presente pliego, tomando como localidad de referencia Villaeles de Valdavia. CUMPLE

En Palencia, 03 de mayo de 2018.



Fdo.: Aránzazu Perea Munuaga

Vº Bº

Gerente de Zona



Fdo: Pablo Millán García del Real