

INFORME TÉCNICO DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO TUBERÍA DE ACERO EN LAS OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN DEL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA)

(Ref.: TSA0066219)

Nº DE ACTUACIÓN: 0297051

1.- OBJETO

El objeto de este informe es realizar el análisis técnico de las ofertas recibidas para la contratación del suministro tubería de acero en las obras de descontaminación del embalse de Flix (Tarragona), correspondientes al expediente TSA0066219.

2.- OFERTANTES

Las ofertas recibidas han sido:

LICITADORES	C.I.F
GRUPO CUÑADO, SAU	A-79187423
VICTORIA TRANSFORMADOS METÁLICOS, SA	A-30136600

3.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Tal y como se describe en el pliego de prescripciones técnicas, las características técnicas de los equipos a suministrar objeto de este análisis son las siguientes:

TUBERÍA DE ACERO

La tubería a suministrar será de acero al carbono, sin soldadura y con los extremos biselados que cumplirá con las especificaciones técnicas de la norma ASTM A 106 grado B.

Las dimensiones de los tubos serán las siguientes:

NPS	SCHEDULE	Espesor aprox.(mm)	Longitud (m)	Peso aprox. (Kg/ml)
14"	20	8	>10	68

BRIDAS

Las bridas serán de acero al carbono (calidad A 105) y deberán cumplir con las especificaciones técnicas de la norma ASME B 16.5.

Se deberán suministrar dos tipos de bridas para las tuberías mencionadas anteriormente, unas planas (Slip-on) y otras ciegas (Blind).

Las dimensiones de las bridas serán las siguientes:

Tipo	NPS	Diámetro exterior (mm)	Presión (lbs)	Espesor aprox. (mm)	Peso aprox. (Kg/ud)
Plana	14"	535	150	33	41
Ciega	14"	535	150	33	63,5

La documentación requerida en el pliego de prescripciones técnicas ha sido la siguiente:

- Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para licitar debidamente cumplimentada (Anexo II)
- Volumen anual de negocio o volumen anual de negocio en actividades similares a las de la presente licitación referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 115.000 €.
- Relación de suministros similares relativos ejecutados en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado en el contrato en el que se indique la fecha de suministro, el importe y el destinatario.
- Fichas técnicas de los elementos a suministrar.

Una vez revisada la documentación técnica presentada, se solicita subsanación de la misma a la empresa VICTORIA TRANSFORMADOS METÁLICOS, SA; solicitando que aporten la

declaración responsable (Anejo II) debidamente cumplimentada y las fichas técnicas de los materiales a suministrar.

Una vez recibida dicha subsanación, en el cuadro adjunto se detalla la aportación de la documentación por cada una de las empresas ofertantes:

	GRUPO CUÑADO, SAU	VICTORIA TRANSFORMADOS METÁLICOS, SA
Declaración responsable (Anexo II)	SI	SI
Volumen anual de negocio	SI	SI
Relación de suministros similares	SI	SI
Fichas técnicas de los materiales	SI	SI

4.- RESUMEN

Tras el estudio de la documentación técnica presentada por las empresas ofertantes para el concurso del SUMINISTRO TUBERIA DE ACERO EN LAS OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN DEL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA), la documentación presentada por **GRUPO CUÑADO, SAU** y **VICTORIA TRANSFORMADOS METÁLICOS, SA** **se considera correcta** y cumple técnicamente con todas las especificaciones exigidas en el pliego.

En Tarragona, a 17 de Septiembre de 2018

Técnico de obra

Gerente de Zona Tarragona

Albert Casals Solé

Juan Corchos Duque