

INFORME TÉCNICO DEL CONCURSO PARA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE MARIPOSAS PARA PROYECTO RETARIFADO DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA RED DE RIEGO DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 2 DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MOLINAR DEL FLUMEN (HUESCA). FASE II. A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

Ref.: TSA0070480

OBRA Nº 0340134

1.- OBJETO.

El objeto de este informe es realizar el análisis técnico de las ofertas recibidas para el SUMINISTRO DE VALVULAS DE MARIPOSA PARA PROYECTO RETARIFADO DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA RED DE RIEGO DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 2 DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MOLINAR DEL FLUMEN (HUESCA). FASE II.

2.- OFERTANTES.

Las ofertas recibidas han sido:

Empresa	CIF
BELGICAST INTERNACIONAL, S.L.U.	B-48750806
RIEGO SIBERIA REGABER, S.A.	A-63271498
KSB SPAIN, S.A.	A-20023230

3.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

Los requisitos técnicos mínimos en el pliego son los siguientes:

5.3.- Solvencia técnica

Declaración responsable del Representante legal de la empresa en el que se comprometen a aportar las fichas técnicas de las válvulas de mariposa solicitadas, los cuales contendrán como mínimo los siguientes aspectos:

- Tipo de válvula de mariposa y descripción

- Materiales del cuerpo, disco, brida ejes y asiento.
- Normativa de construcción
- Revestimiento del cuerpo
- Características del desmultiplicador
- Características del motor (en las válvulas que lo lleven)

El resumen de la documentación aportada por las empresas ofertantes es el siguiente:

EMPRESAS	Solvencia técnica
BELGICAST INTERNACIONAL, S.L.U.	NO
RIEGO SIBERIA REGABER, S.A.	SI
KSB SPAIN, S.A.	NO

BELGICAST INTERNACIONAL S.L.U no indica en la documentación técnica aportada que la junta o el asiento sea vulcanizado al cuerpo tal y como pide el pliego, y además aporta una declaración responsable indicando el plazo total de entrega de las válvulas, no indicando el plazo de suministro de los pedidos parciales. Se solicitan las aclaraciones pertinentes, no contestando la empresa

KSB SPAIN S.A., indica claramente que la junta no es vulcanizada al cuerpo como se pide en el pliego, a pesar de que enfatiza que no ser vulcanizada al cuerpo es una mejora técnica.

4.- RESUMEN.

Tras el estudio de la documentación técnica presentada por las empresas ofertantes para el concurso SUMINISTRO DE FILTROS CAZAPIEDRAS PARA PROYECTO RETARIFADO DE LAS



OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA RED DE RIEGO DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 2 DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MOLINAR DEL FLUMEN (HUESCA). FASE II. A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO se considera que:

La documentación presentada por la empresa RIEGO IBERIA REGABER, S.A. cumple técnicamente con los requisitos exigidos en el pliego.

La documentación presentada por las empresas KSB SPAIN S.A y BELGICAST INTERNACIONAL S.L.U, no cumplen técnicamente con los requisitos exigidos en el pliego.

En Huesca, a 22 de abril de 2020

Técnico de Obra

Gerente Provincial de Huesca

Javier Chiné Mestres

Luis Enrique Lardies Gracia